

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 59 z późn. zm.),
- art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 ),
- § 3, § 21 ust. 1 pkt. 3, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 19.05.2020 r.(sprawozdanie z badań nr DL.LHK.S.9052.1.19.2020 z dnia 22.05.2020 r.) z wodociągu Średnia Wieś o produkcji wody od 100 -1000 m<sup>3</sup>/d w punktach – Stacja Uzdatniania Wody oraz mieszkanie w bloku A1

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Średnia Wieś o produkcji wody od 100-1000 m<sup>3</sup>/d, określając dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C na poziomie 124 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz parametrów fizykochemicznych: amonowy jon na poziomie 0,86 mg/l i parametru zapach na poziomie ≤ 4 TON

i nakazuje

Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o.  
ul. Przemysłowa 11 w Lesku

1. Doprowadzić jakość wody w wodociągu Średnia Wieś o produkcji wody od 100-1000 m<sup>3</sup>/d do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), w zakresie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C oraz fizykochemicznego amonowy jon oraz zapach.
2. Zezwolić na używanie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Średnia Wieś o produkcji wody od 100 -1000 m<sup>3</sup>/d pod warunkiem, że:
  - 2.1. pozostały skład mikrobiologiczny oraz fizykochemiczny będzie odpowiadał obowiązującym wymaganiom.

Termin wykonania zarządzenia określonego w pkt.1 decyzji ustala się do dnia  
3 lipiec 2020 r.

Za wykonanie niniejszej decyzji czyni się odpowiedzialnym Prezesa Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

## UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2020 r. w związku ze skargą na nieodpowiednią jakość wody w wodociągu Średnia Wieś zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zgodności w Stacji Uzdatniania Wody oraz w mieszkaniu w bloku nr A1. Przeprowadzone badania wody wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej –