



**POWIATOWA STACJA  
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA  
W USTRZYKACH DOLNYCH**

ul. 29 Listopada 53  
38 – 700 Ustrzyki Dolne

tel. / fax. ( 0-13 ) 461-28-06  
e-mail: psse.ustrzykidolne@pis.gov.pl

NIP 689 – 11 -60-724  
Regon 370488176

PSK.443.6.12.2020

Ustrzyki Dolne, dnia 03.06.2020 r.




**KOMUNIKAT  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W USTRZYKACH DOLNYCH**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś w miejscowości Średnia Wieś i Bachława.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Średnia Wieś i Bachława w gminie Lesko, powiat leski, stwierdza wzrost zapachu wody oraz przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonu.

Mimo zmiany zapachu wody, jakość wody nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),



**PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego  
w Ustrzykach Dolnych

lek. med. Wiktor Fidor